



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12649  
İstem Tarihi : 02/07/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/07/2021 13:47:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J03-033391	SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 18.000 BTU)

D blok 5.kat personel birimi 18.000 btu split klima şartnamesi

- Soğutma Kapasitesi:18000 btu (+- %5)
- Isıtma Kapasitesi: 18000 Btu (+-%5)
- Soğutucu Akışkan : R410A veya r-32
- Güç Beslemesi : 220V
- Teklif verecek firma keşif yaparak teknik servis formu doldurması gerekmektedir.
- Yüklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanın montajını yaparak teknik servise teslim edecektir.
- Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
- Klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
- Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
- Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir

HAZIRLAYANLAR

Yosh Akın

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER  
Basteknisyen Yardımcısı