



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25754
İstem Tarihi : 25/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 26/03/2024 15:43:00

Malzeme Kodu : J03-034011
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TIPI 12.000 BTU)

- 12.000 BTU SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Soğutma Kapasitesi: 12000 btu (\pm %5)
 2. Isıtma Kapasitesi: 13000 Btu (\pm %5)
 3. Soğutucu Akışkan: R410A veya R-32
 4. Güç Beslemesi Ph-V-Hz: 220-240V 50Hz - 1Ph
 5. COP değeri: 4.0
 6. EER değeri: 6.1
 7. Enerji kalitesi: A+
 8. Cihaz En az 4 yıl distribütör garantisi olacaktır.
 9. Teklif verecek firmanın keşif yapması zorunludur.
 10. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek Tespit Tutanağı Bırakması Gerekmetedir.
 11. Yüklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanın demontajını yaparak teknik servise teslim edecektir.
 12. İç ve dış üniteler arası bakır boru ve drenaj hattı, elektrik hattı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 13. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
 14. Yüklenici firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metrajı ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.
 15. Yüklenici firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metrajı ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.
 16. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
 17. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir.

<p><i>Dursan Sahin</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Teknik Personel Burak KOÇAK</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>ONAYLAYAN</p> <p>SOYLER</p> <p>Yardımcı</p>
---	-----------------------------	---