



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 13096  
İstem Tarihi : 16/08/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 16/08/2021 10:19:00

Malzeme Kodu : TM8922  
Malzeme Adı : SOĞUTMA GRUBU REVİZYONU

KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ SOĞUTMA SİSTEMİN REVİZYON ŞARTNAMESİ

1. MEVCUTTA BULUNAN 2 ADET KOMPRESÖRLERE YAĞ AYIRICI TAKILACAKTIR. TAKILACAK OLAN YAĞ AYIRICISI UYGUN ŞEKİLDE MONTAJINI YAPACAKTIR GEREKİRSE PLATFORM YAPACAKTIR
2. 2 ADET EXPANSİON VALF DEĞİŞİMİ OLACAKTIR
3. 2 ADET KOMPRESÖR FİLTRESİ DEĞİŞİMİ YAPACAKTIR.
4. MEVCUT SOĞUTMA SİSTEMİN SOLVENT BAZLI KİMYASALARLA TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR.
5. 2 ADET KONDANSERE FAN SPEED KONTROL ÜNÜTESİ TAKILACAKTIR.
6. 2 ADET YAĞ HORTUM SETLERİ DEĞİŞECEKTİR.
7. YÜKLENİCİ FİRMA KONDANSER BAKIMI YAPACAKTIR.
8. YÜKLENİCİ FİRMA MONTAJ VE DEMONTAJ VE PLATFORM İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
9. YÜKLENİCİ FİRMA MONTAJ SIRASINDA GEREKLİ ALET EDEVATLARI FİRMA BÜNYESİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
10. MONTAJ SIRASINDA KIRIM DÖKÜM İNŞAAT VE KAYNAK İŞLERİNİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
11. YÜKLENİCİ FİRMA İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞMA KURALLARINA UYMASI GEREKMEKTEDİR.
12. YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SIRASINDA PERSONELLERİ KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANMASI ZORUNLUDUR. AKSİ TAKDİRDE YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMASI DURDURULACAKTIR.

HAZIRLAYANLAR

*Herem Doman*  
*[Signature]*

ONAYLAYAN

*[Signature]*  
İsmail SÖYLER  
Baş Teknikisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

13. OLUŞABİLECEK ZARARLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

14. YÜKLENİCİ FİRMA SİSTEMİ AZOT TESTİ VAKUM VE GAZ ŞARJI YAPARAK DEVREYE ALACAKTIR.

15. ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDECEKTİR.

**HAZIRLAYANLAR**

*Heran Demirel*

*[Signature]*

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

**ONAYLAYAN**

*[Signature]*  
İsmail SÖYLER  
Eğilimsiyen Yardımcı