



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 8361
İstem Tarihi : 10/02/2020
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/02/2020 10:36:00

Malzeme Kodu : J03-033233
Malzeme Adı : YANGIN DOLABI.

YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yangın dolabının uzunluğu 94 cm eni 76 cm olacaktır.
2. TSE standartlarına uygun olacaktır.
3. UNI-BOX 11 cam kapak olmalıdır.
4. Kasanın dört köşesinde, su girişine imkan veren 63mm'lik su giriş delikleri olmalıdır.
5. 20 m veya 30 m uzunluğunda 1 " çapında kırılmaz kauçuk hortumlu olmalıdır.
6. 2" köşe vanalı 2"x1" storz adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında olmalıdır.
7. Hortum vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli olacaktır.
8. Hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray kapatma nozulu olmalıdır.
9. Duvara gömme montaja uygun olacaktır.
10. RAL 3001 kırmızı boyalı olacaktır.
11. Çalışma basıncı 12bar, test: 18bar, patlaması: 30bar olmalıdır.
12. ABS malzemedен olacaktır.
13. Yüzejde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi olacaktır.
14. Üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezli olacaktır.
15. Hortum makarası 180 derece dönebilen 180 derece açılır kapaklı olacaktır.
16. Gömme dolap 1,2 mm DKP saçtan imal edilmiş olacaktır.
17. Dolap iç kutusu 1,5 mm DKP saçtan imal edilmiş olacaktır.
18. ISO 9001 sertifikalı olacaktır.

 HAZIRLAYANLAR	 ONAYLAYAN
-------------------	---------------

13. TS EN671-1 uygunluk sertifikası olacaktır.
20. Yüklenici firma montajını yaparak teslim edecektir.
21. Üzerinde pres baskılı veya çıkartmalı olarak 22m²den uyarıcı yazılar bulunmalıdır.
22. Oluşabilecek boya alçı tamirlerini yüklenici firma yapacaktır.
23. Yüklenici firma iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun davranacaktır.
24. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.
- 25.

<p><i>Ali YILDIRIM</i> <i>[Signature]</i></p> <p>HAZIRLAYANLAR</p>	<p><i>[Signature]</i> Ksmail SÖYLEN Başteknisyen Yc. 10</p> <p>ONAYLAYAN</p>
--	--