



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1995
İstem Tarihi : 07/11/2018
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu



Döküm Tarihi : 07/11/2018 09:35:00

Malzeme Kodu : TM7434
Malzeme Adı : HAVALANDIRMA KANALI YAPIM İŞİ

HAVALANDIRMA KANALI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yapılacak alan yaklaşık 35 m² (± 5 m²) olup, yüklenici tarafından havalandırma kanalı yerinde görülüp net ölçü alınacaktır.
2. yapılacak alanda kullanılacak olan kanal 10 Adet damperli menfez olmalıdır.
3. kanalların ebatları 30*20 cm olacaktır.
4. kanalların et kalınlıkları en az 0.70 mm olmalıdır.
5. Yüklenici yapılacak yeri görüp teklifini ona göre vermelidir.
6. Montaj esnasında kırım döküm onarım v.s işlerin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Yüklenici Çalışma esnasında iş güvenliği ve hijyen açısından tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
8. yüklenici yapılacak yer hakkında bilgi almak için teknik işletme müdürlüğüne görüşmeye gelmelidir. aksi durumda teklifi geçersiz sayılacaktır.
- 9.

İnan KARAKÇI
Baştahtisyon

	HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
--	----------------------	--	------------------

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi