

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60469 Döküm Tarihi : 09.05.2017
İstem Tarihi : 09.05.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz 19 nolu ameliyathane için hepa filtre gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-066487	HEPA FİLTRE 305*610*149	4.00	ADET
Şartname Kodu : 41506			

305 x 610 x 149 HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kasa ahşap (MDF) olacak kasa gövdesi köşeler hariç ek yeri olmayacak.
- 2) Seperatör sıcak tutkal olacak.
- 3) Filtre materyali cam elyaf olacak.
- 4) Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
- 5) Kasa contası eksiz sıcak kaplama poliüretan olacak.
- 6) Verimlilik D.O.P > 99,995 % DIN 24184 Ssınıfı olacak.
- 7) Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
- 8) Çalışma basıncı 250 500 paskal olacak.
- 9) Filtre sınıfı DIN 24188 standardına göre S tipi olacak.
- 10) Hepa filtre testlerinin yapıldığı sistemin EN 1822 uygunluk belgesinin olması ve sunulması gereklidir.
- 11) Firmalar fiyat teklifini verdiğinde numune üründen bir adet Teknik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Örnek bırakılmayan teklifler geçersiz olacaktır.
- 12) Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en fazla üç aylık raf ömrünün geçtiği ve toplamda en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlamaları birleşim yeri ayrılmaları vb.) iade edilerek sağlamları alınacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
- 13) Hepa filtreler naylonla şilinglenecek veya plastik torbaya konulup nem alması engellenecek.

Yusuf N. ...
Teknik İşletme
...

İsmail SOYLER
Başteknisyen Yardımcısı