

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60447

Döküm Tarihi : 08.05.2017

İstem Tarihi : 08.05.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz teknik servis deposunda kalmadığı için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065216	KABLO. TTR 3*1.5	1.500.00	METRE

Şartname Kodu : 38584

3 x 1,5 TTR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dış kaplama rengi beyaz olacaktır.
2. Bakır kaplamaları sarı-mavi-kahverengi renkte olmalıdır.
3. Kablolar 100 metrelik top halinde ve açılmamış olmalıdır.
4. Kablo kesitleri 1,5 mm² olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6. Numune Teknik Servis deposuna gösterilecektir.

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

Erkan ZETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.