

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60930
İstem Tarihi : 07.06.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dahiliye Yoğun Bakım için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 07.06.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi


Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-066615	LED PANEL ARMATÜR (SIVA ALTI)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 41880

LED PANEL SIVAALTI ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 60cm x 60cm ebatlarında olmalıdır.
2. Kasa rengi beyaz olmalıdır.
3. Aydınlatma açısı 120 derece olmalıdır.
4. Alçıpan asma tavana göre kasası verilecektir.
5. Alçıpan tavana bağlantı aparatları kasa ile birlikte verilmelidir.
6. En az 36 Watt gücünde olmalıdır.
7. 220 ? 240 VAC gerilim 50-60 Hz frekansta çalışmalıdır.
8. En az 20.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.
9. Sıvaaltı kullanıma uygun olmalıdır.
10. Işık gücü en az 2500 lümen olmalıdır.
11. Adaptörü ile birlikte verilmelidir.
12. En az iki yıl garantili olmalıdır.
13. Panel ile birlikte bağlantı aparatları verilmelidir.
14. Numune Teknik servis deposuna gösterilecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyoteknik Yrd.


Ali HÇAR
Elektronik Teknikeri