

İstem No : 60888 Döküm Tarihi : 06.06.2017
İstem Tarihi : 06.06.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz dahiliye yoğun bakım için görüntülü diafon sistemi gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031310	GÖRÜNTÜLÜ DIAFON SİSTEMİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41776

GÖRÜNTÜLÜ DIAFON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Görüntülü diafon sistemi çift kullanıcılı olacaktır.
2. 2 adet kameralı zil paneli olacaktır
3. 2 adet görüntülü 7 inc yüksek çözünürlüklü düşük radyasyonlu TFT LCD ekranlı monitör olmalıdır.
4. Ön veya arka kapılarda bulunan zil ünitesinden butona basıldığında hangi kapıdan zile basıldıysa o kapının kamera görüntüsü her iki monitöre yansiyacaktır.
5. Zil panelleri darbelere paslanmaya ve çizilmeye karşı korumalı kameralı zil panelleri olmalıdır
6. Eller serbest konuşma sağlayabilmelidir
7. Dış kapıyı görüntülemeye kullanılan kamera yüksek çözünürlüklü ve dayanıklı olmalıdır
8. Zil ve konuşma ses seviyesi ayarlanabilir olmalı
9. Parlaklığı ve renk tonu ayarlanabilir görüntü olmalıdır
10. Güç kaynağı cihaza dahil olup şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir
11. UTP kablo üzerinden enerji ses ve görüntü aktarımı tek bir kablo ile yapılmalıdır
12. Tek tuş ile kapı açma özelliği olmalıdır
13. Zil panellerinin kameraları kapıdaki kişiyi görebilecek şekilde montajı yapılmalıdır
14. Zil panelleri ön kapı ve arka kapıya takılacak
15. Diafon monitörleri sorumlu hemşirenin uygun gördüğü odalara takılacaktır
16. Ayrıca iki adet harici kapı açma butonu sorumlu hemşirenin uygun gördüğü yerlere takılacaktır
17. Çalışma esnasında kabloları saklayacak kablo kanalları kullanılacaktır
18. Firma yeterli personel ile gelecektir. Aksi takdirde teknik işletmeden yardım için teknik personel istemeyecektir
19. Firma montaj dahil fiyat teklifinde bulunacaktır
20. FİRMA KEŞİF YAPMADAN VE GEREKLİ BİLGİLERİ ALMADAN FİYAT TEKLİFİNDE BULUNMAYACAKTIR.
21. Firma ürünler hakkında teknik işletme müdürlüğüne broşür, teknik bilgi, bağlantı şemaları gibi ekipmanları getirerek ürünleri tanıtacaktır
22. Firma bu ürünleri teknik işletme müdürlüğüne getirerek numunelerini gösterecektir
23. Firma montaj işini de yaparak ürünleri garanti belgesi servis formu bulundurarak

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60888

Döküm Tarihi : 06.06.2017

İstem Tarihi : 06.06.2017 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama : Hastanemiz dahiliye yoğun bakım için görüntülü diafon sistemi gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

çalışır bir durumda teslim edecektir

24. Ürünler CE ve TSE belgelerine sahip olmalıdır

25. Firma montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti taahhüdünde bulunmalıdır

26. Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.

Alı Vefik

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gaziantep Hastanesi
Başhekim Yard.