

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61163 Döküm Tarihi : 16.06.2017  
İstem Tarihi : 16.06.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Ameliyathanesinde priz ve aydınlatmasında kullanılması için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065216	KABLO. TTR 3*1.5	750.00	METRE

Şartname Kodu : 42515

**TTR KABLO 3\*1.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Yanmaz kablo TTR (çok telli) olacaktır.
2. Isıya dayanıklı ve iletkenlik süresi olmalıdır.
3. Priz ve aydınlatma kullanımına uygun olmalıdır.
4. Yanmaz kabloya ait tüm teknik özelliklere uygun olmalıdır.
5. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.

Erkan CETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Başteknisyen Yardımcısı

İsmail Arslan  
Başteknisyen Yardımcısı

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61163 Döküm Tarihi : 16.06.2017  
İstem Tarihi : 16.06.2017 00:00:00 Sayfa : 2  
Açıklama : Hastanemiz Ameliyathanesinde priz ve aydlatmasında kullanılması için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065215	KABLO. TTR 3*2.5	1.000.00	METRE

Şartname Kodu : 42516

TTR KABLO 3\*2.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yanmaz kablo TTR (çok telli) olacaktır.
2. Isıya dayanıklı ve iletkenlik süresi olmalıdır.
3. Priz ve aydınlatma kullanımına uygun olmalıdır.
4. Yanmaz kabloya ait tüm teknik özelliklere uygun olmalıdır.
5. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gezi Hastanesi  
Başteknisyen Yardımcısı

İhsan GENCER  
Başteknisyen Yardımcısı