

## KANALLI TİP KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 45.000 - 55.000 Btu/h aralığında olmalıdır.
2. Enerji Sınıfı: A olmalıdır.
3. Soğutucu Akışkan: R410A gazı kullanılmalıdır.
4. Soğutma Sarfıyatı: 4.28 kW
5. Isıtma Sarfıyatı: 4.42 kW
6. Güç Beslemesi: 220V,50Hz, 1 ph veya 380 V olabilir.
7. Bakır Boru Çapları (S1v1-Gaz) : 9,52/15,88 (mm)
8. Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı: 15 C ile + 43 C olmalıdır.
9. Acil Röntgende mevcut bulunan kanallı tip klimanın iç ünite demontaj işlemleri yüklenici firmaya aittir.
10. Sökülen klima iç ünitesi klima atölyesine teslim edilecektir. Mevcutta bulunan kanallar kullanılacaktır.
11. Yeni takılacak olan kanallı tip klimanın montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
12. Demontaj ve montaj işlemleri sırasında mahalde oluşacak hafriyat, kırım döküm işleri, mahal temizliği yüklenici firmaya aittir.
13. Montajı yapılan kanallı tip klimanın elektrik beslemesi hastanemiz teknik personellerinin gösterildiği yerden yüklenici firma tarafından çekilecektir.
14. Yüklenici firma kanallı tip klimaya en az 2 yıl garanti verecek ve bunu belgeleyecektir.
15. İş yüklenicek olan firma ,montaj ve demontaj yapılacak mahali görüp ona göre fiyat verecektir.
16. İş yüklenicek olan firma Klima Atölyesi sorumlu kişisi ile görüşüp montaj ve demontaj için randevu alması gerekmektedir.
17. Teklif verilmeden önce yerinde keşif yapılması gerekmektedir.

Yonny ACERAS  
Y

İlhan TARAKÇI  
Başteknisyen