

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62399

Döküm Tarihi : 28.09.2017

İstem Tarihi : 28.09.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanmak için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-030911	ASPIRATÖR (BACA ASPIRATÖR).	100.00	ADET

Şartname Kodu : 38578

BACA TİPİ CAM ASPIRATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Motoru 220 VAC-50 Hz ile çalışmalıdır.
2. Motor tek yön olmalıdır.
3. Hava çıkışları kafes korumalı olacaktır.
4. Çalıştığında otomatik açılan kapak olmalıdır.
5. Motor durduğunda kapak otomatik kapanmalıdır.
6. Numune Teknik Servis İşletmesi ilgili personelinden onay almalıdır.
7. TSE belgeli olmalıdır.
8. En az iki (2) yıl garantili olmalıdır.

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

Erkan CETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beşteknisyen Yrd.