

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62473

Döküm Tarihi : 03.10.2017

İstem Tarihi : 03.10.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Kadın Doğum Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064081	FİLTRE (HEPA FİLTRE).	8.00	ADET

Şartname Kodu : 13116

305 X 610 X 292 EBATINDA EU 13 (HEPA 13) FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Seperatör sıcak tutkal olacak.
- 2) Kasa ahşap (MDF) olacak kasa gövdesi köşeler hariç ek yeri olmayacak.
- 3) Cam elyaf olacak.
- 4) Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
- 5) Kasa contası eksiz sıcak kaplama poliüretan olacak.
- 6) Filtre kapasitesi en az 1400m³/h olacak.
- 7) Verimlilik D.O.P > 99,995 % DIN 24184 ?S?sınıfı olacak.
- 8) Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
- 9) Çalışma basıncı 250 ? 500 paskal olacak. Ve hava debisi 1700m³/h olacak.
- 10) Filtre sınıfı DIN 24188 standardına göre ?S? tipi olacak.
- 11) Hepa filtre testlerinin yapıldığı sistemin EN 1822 uygunluk belgesinin olması ve sunulması gereklidir.
- 12) Firmalar fiyat teklifini verdiği numune üründen bir adet Teknik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Örnek bırakılmayan teklifler geçersiz olacaktır.
- 13) Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en fazla üç aylık raf ömrünün geçtiği ve toplamda en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlama birleşim yeri ayrılmaları vb.) iade edilerek sağlamları alınacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
- 14) Hepa filtreler naylonla şilinglenecek veya plastik torbaya konulup nem alması engellenecek
- 15) Filtreler tek tek kutulanacak.

Yücel AKALIN
Elvan A. TOKYESTİ

İlhan TARAKÇI
Başteknisyen