

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62970

Döküm Tarihi : 26.10.2017

İstem Tarihi : 26.10.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Genelinde Kullanmak İçin Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064221	İZOLABANT.	500.00	ADET

Şartname Kodu : 38357

ELEKTRİK BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Siyah renkte olmalıdır.
2. Elektrik yalıtımlı olmalıdır.
3. Isıya dayanıklı olmalıdır.
4. Ölçüleri 0.13mm x 19mm x 10 yds olmalıdır.
5. Esnek olmalıdır.
6. TSE belgeli olmalıdır.
7. Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62970

Döküm Tarihi : 26.10.2017

İstem Tarihi : 26.10.2017 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama : Hastanemiz Genelinde Kullanmak İçin Gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063392	ANTEN KABLOSU.	500.00	METRE

Şartname Kodu : 35888

ANTEN KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anten ? multiswitch arası kullanılan kablo RG6-U6 tip bakır damarlı, bakır saçaklı ve yeşil-siyah renkte görüntü aktarma kablosu olmalı.
2. 500 metre top halinde olacaktır.
3. Numune Teknik servis deposuna gösterilecektir.
4. TSE belgeli olacak.
5. Numune Teknik İşletme Müdürlüğü deposunda görülecek.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62970

Döküm Tarihi : 26.10.2017

İstem Tarihi : 26.10.2017 00:00:00

Sayfa : 3

Açıklama : Hastanemiz Genelinde Kullanmak İçin Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-060294	KABLO KANALI (ADET).	50.00	ADET

Şartname Kodu : 43569

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
- 2.Beyaz renkli olmalıdır.
- 3.20x10 ebatlarında olmalıdır.
- 4.İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
- 5.TSE belgeli olmalıdır.
- 6.Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. 25*16 ebatlarında olmalıdır.
4. İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6. Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. 25x25 ebatlarında olmalıdır.
4. İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6. Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

KABLO KANALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. 50x12 ebatlarında balık sırtlı olmalıdır.
4. İki (2) metre uzunluğunda olmalıdır.
5. TSE belgeli olmalıdır.
6. Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Ü. Versitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri