

İstem No : 62539

Döküm Tarihi : 05.10.2017

İstem Tarihi : 05.10.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Geneli Jeneratörler İçin Gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM01253	JENERATÖR BAKIM VE ONARIMI.	12.00	AY

Şartname Kodu : 43421

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ JENERATÖR PERİYODİK YILLIK BAKIM TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. 3 Adet 2500 KVA (CAT), 2018 Yılı Jeneratörlerin parça hariç periyodik bakımı yapılacaktır. Bakım periyotları 2 ayda bir olacaktır.

A - GENEL ŞARTLAR

1. Koruyucu bakım ve tamir edici bakım ve onarım işine her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri dahil değildir.

2. Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanlar sözleşme tarihi ile birlikte idare tarafından hizmet sunucusuna çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3. Hizmet süresi sözleşme tarihinden itibaren geçerlidir.

4. Yüklenici firma bakım ve onarımı yapılacak olan makine ve ekipmanlar için onarım montaj ve bakımını yaptığını gösterir yetki belgelerini diğer kuruluşlardan alınmış referans belgesini idareye teslim edecektir.

5. Bakım ve onarım sırasında kullanılacak her türlü alet ayar cihazı araç gereç ve avadanlık yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

6. Yüklenici firma mevcut kullanılmakta olan jeneratörlere ait muhtemel oluşabilecek mekanik ve elektronik arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanımına sahip olacaktır.

7. Jeneratörlere ait elektronik kontrol panellerin ayar ve kontrollerini yapacak yeterli bilgiye sahip olacaktır.

8. Hizmet sunucusu koruyucu ve tamir edici bakım onarım cihazın üreticisi veya Türkiye temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bu formları her bakımın ardından idareye imzalatıp ibraz edecektir.

9. Koruyucu bakım hizmetleri mesai saatleri arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapacaktır.

10. Bakım ve onarım işi bitirildikten sonra bir süre kontrol çalışmasına alınarak anormal bir durum olup olmadığı kontrol edilecektir. Bakım sonunda bakım kriterleri formu yüklenici firma tarafından doldurulacaktır.

11. Yüklenici firma yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan idare sorumlu olmayacaktır.

12. Bakım işlemleri sırasında yüklenici firma elemanlarının yapabileceği hata, atlama,

ALİ İYİGAR

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

İstem No : 62539

Döküm Tarihi : 05.10.2017

İstem Tarihi : 05.10.2017 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama : Hastanemiz Geneli Jenaratörler İçin Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

ihtimal sebebi ile çıkabilecek maddi zararları firma karşılamak zorundadır.

13. Yüklenici firma arıza bildirimini yapıldıktan sonra en geç 2 saat içinde müdahalede bulunacaktır.

14. Yüklenici firma görevlendirdiği yetkili personellerin cep ve ev telefon numaralarını idareye verecektir.

B - BAKIM HİZMETİNDE ARIZALI MALZEMENİN DEĞİŞİMİ

1. Bakım ve tamir sırasında tabii aşınmadan, malzeme yorulmasından, rutubetten ve benzeri nedenlerden dolayı meydana gelen arızalarda, parçanın ilk önce tamir yoluna gidilecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış, tamiri mümkün olmayan (teknik inceleme raporu sonucunda) vb. parçalar İdaremiz tarafından temin edilecektir.

2. İdaremiz gerekli gördüğü takdirde malzemenin teminini, yüklenici firmadan da isteyebilir. Yüklenici temin edeceği malzemeyi 10(on) iş günü içerisinde İdareye teslim etmekle yükümlüdür. Değişen parça bedeline işçilik ücreti ödenmez.

3. Firma periyodik bakım ve onarım sonucu yapılmış işleri tespit edecek ve arıza fişlerini tanzim edecektir. Bu fişlerde İdare teknik personelinin ve üst amirinin imza ve mührü bulunacaktır.

4. Yüklenici akü seviye ölçümlerini her bakımda idareye bildirecektir.

C - GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici her ay arıza olsun olmasın periyodik olarak bakım yapacaktır.(12 ay)

2. Sözleşmenin devam ettiği müddet içerisinde jeneratör bakım işlerinde doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır.

D - CİHAZ LİSTESİ

1. 3 Adet 2500 KVA SCADA Merkezi

E - BAKIMDA YAPILACAK İŞLER

1. Akü bome ve voltajları, kutup başları kontrolü.

2. Akü şarj redresörü kontrolü.

3. Radyatör suyu ve derece kontrolü.

4. Radyatör hortum kontrolleri.

5. Radyatör petek temizliği.

6. Fan kayış kontrolü.

7. Isıtıcı ve ekipmanları kontrolü.

8. Elektronik kontrol paneli ayarları temizliği.

9. Yakıt tankı kontrolü ve yakıt suyunun alınması.

10. Yağ seviye kontrolü.

11. Çalıştırılması ve test edilmesi.

ERKAN ÇETİN
Elektronik Teknikeri

ERKAN ÇETİN
T.C. Gazı Üniversitesi
Sağlık Hastanesi
Başteknisyen Yard.