

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63157
İstem Tarihi : 06.11.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz DSA Anjio Ünitesi Akü Odası İçin Gerekmetedir.

Döküm Tarihi : 06.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064474	KLİMA KOMPRESÖRÜ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43074

KLİMA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ZR72KCE-TFD-522 kodlu kompresör için gerekmektedir.
2. R-22 Gazlı olmalıdır.
3. Montaj Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4. Gaz şarjı firma tarafından temin edilecektir.
5. Kompresör 2 yıl garantili olacaktır.
6. Çalışır Durumda teslim edilecektir.
7. Teklif verecek firmalar numuneyi yerinde görmelidir.

Yenilmez ATILAS
YF
T. Çelikkaya

İlhan TARAKÇI
Başteknisyen