

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63156

Döküm Tarihi : 06.11.2017

İstem Tarihi : 06.11.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz 10. Kat Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi İçin Gerekmemektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065459	ÜÇ YOLLU VANA MOTORU.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 42619

ÜÇ YOLLU VANA MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ.

1. SIEMENS Marka SAS 61.03 Model üç yollu vana motoru olacak
2. AC 24 Olacaktır.
3. 5.3 VA Olacaktır.
4. Y:DC 0..10 V Olacaktır.

*Yunus Akbulut*  
*Yunus Akbulut*  
*Yunus Akbulut*

*İnan Tarakçı*  
İnan TARAKÇI  
Başteknisyen