

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63161 Döküm Tarihi : 06.11.2017
İstem Tarihi : 06.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz 4. kat nefroloji laboratuvarı soğuk hava deposunda bulunan evaporatörün yenisiyle değişim.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-034422	EVAPORATÖR (SOĞUTUCU)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43643

EVAPORATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1.51 kW gücünde olmalıdır.
2. fanlarının 2*0.13 kW 1400 dd güçte olmalıdır.
3. Soğuk odada oluşabilecek tamirden gaz kontrolunun yapıp 1 yıl garanti verilmelidir.
4. Expansion walfin değiştirilmesi gerekmektedir.
5. 404 a gazi ile çalıştırılıp sistemin komple gaz kaçağının olup olmadığı belirlenmelidir.
6. Teklif verecek firmalar numuneyi yerinde görüp ona göre fiyat vermelidir.

Teknisyen,
Muhammed Zorica


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen