

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63230 Döküm Tarihi : 09.11.2017
İstem Tarihi : 09.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Pet-Mr de bulunan ups odası soğutmasını yapan klimanın tamiri için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0636	SPLIT KLİMA TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40947

PET MR SPLIT KLİMA SARTNAMESİ

1. MİDEA MARKA 24000 BTU DC INVERTER KLİMA
2. İÇ ÜNİTE MODELİ MS12F-24HRFN1-QRD0GW(B)
3. DIŞ ÜNİTE MODELİ MOF1-24HFN1-QRD0GW
4. KLİMA P4 ARIZASI VERMEKTEDİR
5. YÜKLENİCİ FİRMA SPLIT KLİMAYI YERİNDE GÖRMESİ GEREKMEKTEDİR
6. YÜKLENİNCİ FİRMA DEĞİŞECEK PARÇALARI 2 YIL GARANTİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR


İlhan TARAKÇI
Başteknisyen

Süleyman Eroğlu
Teknisyen
