

KOMPANSATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1: -20 +90 Dereceye dayanklı olmalıdır.
- 2: TSE'ne uygun olmalıdır.
- 3: DN50-PN16 anma ölçülerinde olmalıdır.
- 4: Eksenel genleşme + 10 mm olmalıdır.
- 5: Eksenel kapanma -20 mm olmalıdır.
- 6: Yanal hareket 15 mm olmalıdır.
- 7: Açısal hareket 10 derece olmalıdır.
- 8: Flanşları çelik galvaniz kaplı olmalıdır.
- 9: Gövde kauçuk kort bezi sentetik fiber olmalıdır.
- 10: 1 yıl (365 gün) garanti kapsamında olmalıdır.

Musa AMUNSOY
Kazım Teknik Sorumlusu

Emel SÖYLER
Başteknisyen Yardımcı