

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64921
İstem Tarihi : 01.02.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİ

Döküm Tarihi : 01.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064910	RADYATÖR VANASI 1/2.	50.00	ADET
Şartname Kodu : 44714			

RADYATÖR VANASI 1/2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-120 °C sıcaklığa dayanımlı olmalıdır.
- 2-10 bar basınca kadar dayanımlı olmalıdır.
- 3-DN 15 & 1/2? bağlantı çapında olmalıdır.
- 4-Tüm Çelik ve Alüminyum Radyatörlerlere uygun olmalıdır.
- 5- Numune Teknik İşletme Müdürlüğünde görülecektir.

Musa ALTUNSOY
Kazan Tesiilat
Oksijen Sorumlusu

Ismail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64921
İstem Tarihi : 01.02.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİ

Döküm Tarihi : 02.02.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064905	RADYATÖR VANASI 3/4.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 44715

RADYATÖR VANASI 3/4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-120 °C sıcaklığa dayanımlı olmalıdır.
- 2-10 bar basınca kadar dayanımlı olmalıdır.
- 3-DN 15 & 3/4 bağlantı çapında olmalıdır.
- 4-Tüm Çelik ve Alüminyum Radyatörlerlere uygun olmalıdır.
- 5-Numune teknik işletme müdürlüğü kazan dairesinde görülecektir.

Musa ALTUNSOY
Kazan Tesisat
Oksijen Sorumlusu

İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı