

18/1224

ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ İLAVE SIRAMATİK ÇAĞRI BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

Ergonomik tasarlanan operatör terminalleri, kullanıcılarından elde edilen kullanım tecrübeleri ile şekillendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Kullanım kolaylığı ve basitleştirilen tus takımı ile sadece 5 düğme yardımıyla çağrı, paslama, yönlendirme, erteleme, tekrar çağrı, harici yazıcı kullanımı.

İnteraktif bilgilendirme ekranı ile bekleyen kişi sayısı, işlem süresi, ortalama bekleme süresi...gibi, sistemin etkinliğine ait bilgileri operatörlere kolaylıkla aktarılmaktadır.

Q-Smart marka sıramatik sistemine uygun olmalıdır.

Sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

Kablolama, montaj ve kablo gizleme firma tarafından yapılacaktır.

Elektriksel Özellikler

Besleme Gerilimi: 220V AC 50-60Hz

Çalışma Voltajı: 12V

Güç Tüketimi: 6 Watt

Kısa Devre Koruması: Var

Haberleşme Tekniği: RS232, RS422, RS485

Veri Bağlantı Soketi: RJ11 (4Pin)

Kablolama: CAT5 veya 4Tel Çoklu Kablolama

Mekanik Özellikler

Boyutlar (YxGxD): 20mm x 93mm x 90mm

Ağırlık: 100g

Erkan ÇELİK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri