

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65504 Döküm Tarihi : 23.02.2018
İstem Tarihi : 23.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : HASTANEMİZ NÜKLEER TIP SPECT 3 NOLU ÇEKİM ODASI

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031710	SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 24.000 BTU)	2.00	ADET
Şartname Kodu	: 36465		

SPLİT KLİMA (DUVAR TİPİ 24.000 BTU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi:24000 btu (+- %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 24000 Btu (+-%5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A
4. Güç Beslemesi : 220V
5. COP değeri 3.63
6. EER değeri:3.33
7. Teklif verecek firma keşif yaparak teknik servis formu doldurması gerekmektedir.
8. Yüklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanın demontajını yaparak teknik servise teslim edecektir.
9. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
10. Klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
11. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
12. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir

İlhan YARAKÇI
Başteknisyen

İsmail SÖYLER
Başteknisyen