

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66522

Döküm Tarihi : 03.04.2018

İstem Tarihi : 03.04.2018 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Morg Soğutma Dolaplarının Tamiri İçin Alınması Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062876	KONDENSER (KONDANSÖR) SOĞUTMA DOLAPLARI İÇİN	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45342

KONDANSER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 134 a gazına uygun olmalıdır.
2. 1/2 ebatında olmalıdır.
3. Numune Teknik İşletme Müdürlüğünde Görülecektir.

İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

Tezasser
Müşteri Temsilcisi
[Signature]