

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67003

Döküm Tarihi : 27.04.2018

İstem Tarihi : 27.04.2018 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : HASTANEMİZ E BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN GASTROENTROLOJİ BÖLÜMÜNDE KULLANMAK

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062231	EL TUTAMAKLI DUVAR BANDI SAĞ BİTİM ELEMANI	50.00	ADET

Şartname Kodu : 31990

EL TUTAMAKLI BANDI SAĞ BİTİM ELEMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sedye çarpma bandı Sağ bitiş elemanı.
- 2.Renk mevcut duvar bantlarıyla aynı renk olmalıdır.(çift renk)
- 3.Sert plastik malzemende yapılmış olmalıdır.
- 4.Et kalınlığı 3 mm olmalıdır.
- 5.20 cm genişliğinde bombeli yapıya sahip olmalıdır.
- 6.Anti bakteriyel olmalıdır.
- 7.Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8.Alev almaz ve yangın yürümez özellikte olmalıdır.
- 9.Çizilmeye dayanıklı dekoratif üst yüzeyli olmalıdır.
- 10.Geçmeli yapısı sahip olup vidalar gözükmeyecek özellikte olmalıdır.
- 11.İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 12.Yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
- 13.Numune Teknik İşletme Müdürlüğünde görülecektir.


İdris Özkan
Başteknisyen Yardımcısı


Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67003 Döküm Tarihi : 27.04.2018
İstem Tarihi : 27.04.2018 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : HASTANEMİZ E BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN GASTROENTROLOJİ BÖLÜMÜNDE KULLANMAK

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062232	EL TUTAMAKLI DUVAR BANDI SOL BİTİM ELEMANI	50.00	ADET

Şartname Kodu : 31991

EL TUTAMAKLI BANDI SOL BİTİM ELEMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sedye çarpma bandı Sol bitiş elemanı.
- 2.Renk mevcut duvar bantlarıyla aynı renk olmalıdır.(çift renk)
- 3.Sert plastik malzemende yapılmış olmalıdır.
- 4.Et kalınlığı 3 mm olmalıdır.
- 5.20 cm genişliğinde bombeli yapıya sahip olmalıdır.
- 6.Anti bakteriyel olmalıdır.
- 7.Darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8.Alev almaz ve yangın yürümez özellikte olmalıdır.
- 9.Çizilmeye dayanıklı dekoratif üst yüzeyli olmalıdır.
- 10.Geçmeli yapısı sahip olup vidalar gözükmeyecek özellikte olmalıdır.
- 11.İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 12.Yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
- 13.Numune Teknik İşletme Müdürlüğünde görülecektir.

İdris GENÇER
Başteknik İşletme Yardımcısı

Bölüm Sorumlusu
Hafız BİLGİN