

ANJİO HEMODİNAMİ LABARATUARI BÖLÜMÜ SPLIT KLİMA ŞARTNAMESİ

- *DUVAR TİPİ* KLİMA INVERTER ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR.
- 1 ADET 18000 BTU (-+%5) OLACAKTIR.
- AKIŞKAN ÖZELLİĞİ R-410A GAZI OLACAKTIR.
- BAKIR BORU VE SU GİDERİ BORULARI KABLO KANALI İÇİNE ALINACAKTIR.
- İÇ VE DIŞ BAĞLANTI, BAKIR BORU, KABLOLAMA, ELEKTİRİK BAĞLATILARI, KIRIM DÖKÜM, İNŞAAT GİBİ İŞLERİN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
- YERİNDE BULUNAN MEVCUT KLİMA SÖKÜLÜP KLİMA ATÖLYESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- TEKLİF VERECEK FİRMALAR TEKNİK SERVİS KLİMA BÖLÜMÜNE TEKNİK SERVİS FORMU BIRAKMAK ZORUNDADIR.
- YÜKLENİCİ FİRMA TAKILACAK KLİMANIN KATALOĞU YANINDA BULUNDURACAKTIR.

Ismail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

İlhan TARAKCI
Başteknisyen