



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 805
İstem Tarihi : 30/07/2018
Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanmak için gerekmektedir.
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu
Döküm Tarihi : 30/07/2018 17:14:00

Malzeme Kodu : J03-034482
Malzeme Adı : YANGIN ALARM SANTRALI

YANGIN ALARM SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mevcut MAVİLİ marka sisteme uygun olmalıdır.
2. Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Santrali olmalıdır.
3. 4 çevrim 508 adres olmalıdır.
4. Sistem kurulumu tamamen firmaya ait olup araç-gereç ve ya personel isteği yapmayacaktır.
5. Kablolama ve adresleme firmaya aittir.
6. Sistem en az iki yıl garantili olacaktır.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.
8. Gerekli eğitim ilgili personele verilecektir.

Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri

İlhan FARAKÇI
Baş Teknisyen

ONAYLAYAN