



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 13/07/2018
Açıklama :
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 13/07/2018 09:47:00

Malzeme Kodu : J03-033391
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 18.000 BTU)

SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 18000 Btu Klima İntertör Özelliğinde Olacaktır
- Eer Değeri 3.21 Olacaktır
- Cop Değeri 3.61 Olacaktır
- Klima r-410a gazlı olacaktır.
- Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek Tespit Tutanağı Bırakmak Gerekmemektedir.
- Yüklenici Firma İç-Dış Ünite Arasında Bakır Boru Ve Kablolar, Kablo Kanalı İçerinde Götürülmesi Gerekmemektedir.
- İç Ve Dış Üniteler Arası Bakır Borulama, Drenaj Hattı, Elektrik Hattı Yüklenici Firma Tarafından Yapılacaktır
- Montaj Yapılacak Yerde Oluşabilecek İnşaat Boya Kırım Döküm İşleri Yüklenici Firma Tarafından Yapılacaktır.
-

İlhan TARAKÇI
Başteknisyen

İsmail SÖZLER
Başteknisyen Yardımcısı

<p>Dursun Sahin</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---------------------	----------------------	------------------