



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 678  
İstem Tarihi : 19/07/2018  
Açıklama : Hastanemiz b blok nefroloji doktor odası için gerekmektedir.  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 19/07/2018 11:37:00

Malzeme Kodu : J03-034011  
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)

SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 12000 btu (+- %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 12000 Btu (+-%5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A
4. Güç Beslemesi : 220V
5. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
6. Klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
7. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
8. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir
9. Açıkta kalan gaz ve elektrik tesisatı kanal içine alınacaktır
10. Cihaz çalıştırılarak Teknik Servise teslim edilecektir.
- 11.

İlhan TARAKÇI  
Başteknisyen

İsmail SÖZLER  
Başteknisyen Yardımcısı

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Bu. K. KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi