



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 962

Döküm Tarihi : 14/08/2018 10:13:00

İstem Tarihi : 14/08/2018

Açıklama : Hastanemiz genelinde kullanılması için gerekmektedir.

Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J03-033161

MULTİ SPLIT KLİMA

MULTİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 adet dış ünite multi split klima olacak
2. Soğutma / SEER:6.42 en az değeri olacak
3. Isıtma /SCOP:4.19 en az değeri olacak
4. 1. Grupta 3 Adet iç ünite olacak. Her biri en az 12 000 Btu/h kapasitede olacak
5. 2. Grupta 3 adet iç ünite 2 adet 9000 Btu/h 1 adet de 12000 Btu/h olacak. Toplamda 6 adet iç ünite olacak.
6. Teklif verecek firma keşif sırasında katalog getirmesi gerekmektedir.
7. Kablosuz 6 adet kumandası olacak
8. Teklif verecek firmanın montaj yapılacak mahalli görmesi gerekmektedir.
9. Teklif verecek firma dış ünitelerin koyulacak yerin tespitini yapması gerekmektedir.
10. Teklif verecek firma keşif formu bırakması gerekmektedir.
11. Açıkta kalan gaz ve elektrik tesisatı kanal içine alınacak.
12. Montaj esnasında oluşacak inşaat işleri(duvar delmek alçı, boya badana vb.) firmaya aittir.
13. Montaj sırasında bakır boru, drenaj hattı kablo kanalları içine alınacaktır.
14. Yüklenici firma bütün cihazları test ederek teknik servise teslim edecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

*Dursun Sargin*  
*Pak*

*Ilhan TARAKÇI*  
Başteknisyen

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi