



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0

Döküm Tarihi : 13/07/2018 09:51:00

İstem Tarihi : 13/07/2018

Açıklama :

Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu (D BLOK PATOLOJİ)

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J03-033391

SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 18.000 BTU)

SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 18000 BTU KLİMA İNVERTÖR ÖZELLİĞİNDE OLACAKTIR
- EER DEĞERİ 3.21 OLACAKTIR
- COP DEĞERİ 3.61 OLACAKTIR
- TEKLİF VERECEK FİRMA MONTAJ YERİNİ GÖREREK TESPİT TUTANAĞI BIRAKMAK GEREKMEKTEDİR.
- YÜKLENİCİ FİRMA İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASINDA BAKIR BORU VE KABLolar, KABLO KANALI İÇERİNDE GÖTÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- İÇ VE DIŞ ÜNİTELER ARASI BAKIR BORULAMA, DRENAJ HATTI, ELEKTRİK HATTI YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR
- MONTAJ YAPILACAK YERDE OLUŞABİLECEK İNŞAAT BOYA KIRIM DÖKÜM İŞLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
-

İlhan TARAKÇI
Başteknisyen

İsmail Söğüt
Başteknisyen

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Dursun Sohma
Başteknisyen

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0

Döküm Tarihi : 06/08/2018 09:22:00

İstem Tarihi : 06/08/2018

Açıklama :

Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

(D BLOK - ÇOCUK ALERJİSİ)

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J03-034011

SPLİT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)

12000 BTU/H SPLİT KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 12000 Btu/h (\pm %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 12000 Btu/h (\pm %5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A veya R32
4. Güç Beslemesi : 220V, 50 Hz
5. Dış ünite bağlantısı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
6. İç ünitenin takılacağı bölümün montajdan önce görülmesi, bakır boru ve gider hattının tespit edilmesi gerekmektedir.
7. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
8. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir.
9. Açıkta kalan gaz ve elektrik tesisatı kanal içine alınacaktır. :Bakır boruların yalıtımı yapılacaktır.
10. Cihaz çalıştırılarak Teknik Servise teslim edilecektir.
- 11.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Durson Sahin</p> <p>Teknik Servis</p>	<p>İlhan YARAKÇI</p> <p>Bakımsız</p>

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi