



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1594
İstem Tarihi : 08/10/2018
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/10/2018 11:39:00

Malzeme Kodu : TM7679
Malzeme Adı : DOĞALGAZ TESİSATI TADİLATI İŞİ

DOĞALGAZ TESİSAT TADİLAT İŞİ

1. Çayyolu semt polikliniği doğalgaz sayacına bağlı 3 adet ısıtma kazanı 1 adet bek ocak doğalgaz tesisat proje çizimi onaylatılması doğalgaz tesisat tadilat ve elektrik işleri
2. Başkent doğalgazın 02/10/2018 tarihli tutanağında belirtilen eksiklerin ve tutanakta belirtilmeyen şartnameye gereği yapılacak işler.
3. Proje çizimi, proje ve sigorta, harçlarının yatırılıp onalanması ve başkent doğalgazın kontroline tesisat kabulünün yaptırılması.
4. Doğalgaz servis hattının kolon topraklamasının ve İTEK EX-prof yönetmeliğine uygun gaz alarm cihazının kontrollerinin yapılıp çalışmayanlarının yenilenmesi ve selenoit vana ile irtibatlandırılıp çalışır hale getirilmesi.
5. Mevcut cihazlara projeye uygun gaz hatlarının yapılması. TSE li vanalar, gaz manometreleri, doğalgaz borusu, tesisat malzemesi ve fittingsler v.b gaz yolu armatürlerinin ve sayaç grubu dahil gaz kaçaklarının kontrolü ve giderilmesi için montajı ve demontajı yapılmış.
6. Yüklenici takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.
7. Yüklenici İSG (iş sağlığı ve güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.
8. Başkent doğalgazın yazmış olduğu tutanak ekte ektedir.
9. Hastanemiz tadilat işlerinde sterilizasyon ve hasta kurallarına uygun temiz ve branda çekilerek çalışılmalıdır.
- 10.

HAZIRLAYANLAR

Karan Daresi Sorumlusu
Musa Altunsoy

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN