



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1988  
İstem Tarihi : 06/11/2018  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/11/2018 08:29:00

Malzeme Kodu : TM2126  
Malzeme Adı : ZEMİNLERİN PVC KAPLANMASI.

ZEMİNLERİN PVC KAPLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Süpürgelek malzemesi heterojen, poliüretan ile güçlendirilmiş PVC aşınmazlık tabakası ve mineral baskılı yüzeyi çizilmelere, lekelenmelere ve kaymaya karşı dirençli olmalıdır.
- 2)Zemin döşemesi bulunan alanın kaynak yerlerinde kopma veya çıkmış yerler gözden geçirilip tadilatı yapılacaktır.
- 3)Yaklaşık alan 130 m<sup>2</sup> olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
- 4)Yoğun taban sıcaklık ve konfor sağlanmalıdır.
- 5)Süpürgelek malzemesinin yüzeyi toz ve kiri barındırmayan ve temizliği kolay olmalıdır.
- 6)Süpürgelek malzemesi hijyenik bakterilere ve mikroplara karşı Biostatik işlem korumalı olmalıdır.
- 7)PVC döşeme kaplaması döşenecek yüzeyi PVC zemin kaplı bir alandır. Yüklenici tarafından süpürgelek kısımları tadilata girecektir.
- 8)Döşeme esnasında ufak parçalar kullanılmamalıdır.
- 9)Yüklenici firma siparişe konu olan yer döşeme kaplama işlemini işçilik ve yapıştırma dahil olarak yapmalıdır.
- 10)Süpürgelek şapka bordursuz tek parça halinde olacaktır.
- 11)Köşe ve bitimler kabarmayacak şekilde birleştirilecektir.
- 12)Renk idaremiz tarafından belirlenecektir.
- 13)Yüklenici firma PVC süpürgelek kaplamasına ait,montaj ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti taahhüdü vermelidir.
- 14)Yüklenici firma yapılacak yeri yerinde görüp ölçüsünü almalıdır.
- 15)Yüklenici fiyat vermeden önce Teknik İşletme Müdürlüğünde görüşmeye gelmelidir.
- 16) sökülen yerden çıkan tüm hafriyat ve hırç yüklenici tarafından atılacaktır.
- 17)Yapılacak odaların mevcut zemin döşemesi üzerine kaplama yapılacağından kapıların alt kısmında kalan fazlalığı yüklenici tarafından kesilerek zemine sürmesi engellenecektir.
- 18) yüklenici tüm takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.
- 19)yüklenici İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.
- 20)Yapılacak zemin Ameliyathaneye uygun olacaktır.
- 21)Antibakteriyel özellikte olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Döşeme cinsi EN 651 heterojen PVC zemin kaplaması olmalıdır.
- Avrupa sınıflandırması EN685 34/42 sınıflar olmalıdır.

İlhan TIRAKÇI  
Baştahiyeci


HAZIRLAYANLAR

İdris DENCER  
Baştahiyeci Yardımcısı

ONAYLAYAN

- Aşınmazlık tabakası kalınlığı EN 429 0,65 mm olmalıdır.
- Boyutlar (en ) EN 426 2,00 m olmalıdır.
- Ağırlık EN 430 2,7 kg/m<sup>2</sup> (en az ) olmalıdır.
- Statik yük EN 1815<2 kv olmalıdır.
- Elektrostatik direnç EN1081 10 Ohm olmalıdır.
- Kayma direnci ZH 1/571 DIN 51130 R 10 olmalıdır.
- Alev direnci EN13501 ? 1 cfl ? S1 olmalıdır.
- Aşınmazlık direnci EN 660-1 ?0,08 mm T gurubu olmalıdır.

  
Mehmet TARAKÇI  
Başteknisyen

<p> İDRİS GENCER Başteknisyen Yardımcısı</p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
---	-------------------------

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi