



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1993
İstem Tarihi : 07/11/2018
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/11/2018 09:15:00

Malzeme Kodu : J06-062700
Malzeme Adı : KANAL TİP FAN ASPİRATÖRÜ.

KANAL TİPİ PAN ASPİRATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hücreli asparatör 5000 m³ çıkış basıncı 490 pa (50 mm/ss) olacaktır.
2. Cihaz frekans invertörlü olup hava debisi değişken olacaktır.
3. Cihazda kaçak akım rölesi, faz koruması olması gerekmektedir.
4. Montaj esnasında kırım döküm onarım v.s işlerin tamamı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
5. Yüklenici firma Çalışma esnasında iş güvenliği ve hijyen açısından tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
6. yüklenici yapılacak yer hakkında bilgi almak için teknik işletme müdürlüğüne görüşmeye gelmelidir. aksi durumda teklifleri geçersiz sayılacaktır.
7. Yüklenici cihazı çalışır durumda teslim etmelidir.
- 8.

	HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
--	---------------	--	-----------

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi