

19.09.2019

1318

OKSİJEN SANTRALİ BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

(A) BLOK,(D) . BLOK VE (E). BLOK 'TA BULUNAN

A-İNVERSY 45 PLUS	1.ADET
B-DAKGAKIRAN KİMYASAL KURUTUCU	3. ADET
C-PVR-(PVL) VAKUM	9 .ADET
Ç-GENERAL VAKUM	1 .ADET
D-TİDY 20 VİDALI KOMPRESÖR	3 .ADET
E-DALGAKIRAN KOMPRESÖR (DVK 40)	2 .ADET
F-HAT FİLTRELERİ	
G-KHELL 55 KW KOMPRESÖR	1. ADET

Ğ –BASINÇLI HAVA TANKLARI VE TAHLIYE SİSTEMLERİNİN BAKIMLARI YAPILACAKTIR.

1-BU BAKIMLAR SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 6 'ER AYLIK PERİYOTLARLA 2 BAKIM YAPILACAKTIR.

2-YAPILAN BAKIMLAR SONRASINDA YÜKLENİCİ BAKIM TESPİT TUTANAĞI TUTACAK VE BİR NÜSHASINI GÖREVLİ TEKNİSYENE TESLİM EDECEKTİR.

3-YÜKLENİCİ FİRMA BAKIMLAR HARİCİNDE ARIZA DURUMUNDA YAZILI VE SÖZLÜ ÇAĞRILDIĞINDA EN GEÇ 2 SAAT İÇİNDE ARIZAYA MÜDAHALE EDECEKTİR.BU İŞLEMLER İÇİN AYRICA ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.

4-YÜKLENİCİ FİRMA TEKLİF KONUSU BAKIM VE ONARIMA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE GEREKLİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİFİN EKİNDE VERECEKTİR.

5-YÜKLENİCİ FİRMA İŞ BU ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARINI KENDİSİ YERİNE GETİRECEK VE HİÇBİR ŞEKİLDE ÜÇÜNCE DERECEDEDEN KURUM VE KURULUŞLARA DEVRETMEMEYECİKTİR.

6-YÜKLENİCİ TEKLİF KONUSU İŞ İÇİN GÖREVLENDİRECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN AD. SOY AD VE CEP TELEFONLARI VE SERVİS YETKİ BELGELERİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR. AYRICA EN AZ 2 YILLIK İŞ BİTİRME BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.

7-KONU OLAN BAKIM VE ONARIMLARIN NASIL YAPILACAĞI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.

a-Basınçlı hava kompresörlerinin bakım ve kontrolü


Erkan ÇETİN
T.C. Sazi İşletmesi
Başta İşçiyen Yrd.


Hakan Korkmaz
Oksijen Teknisyeni

(Yağ,yağ filitresi,hava filitresi ,gergi kayışları,seperatör,emiş kiti,elektrik aksam ,basınçlı hava tankları,hat filitreleri,tank tahliye valfleri bakım ve kontrolleri yapılacaktır)

b-Kurutma motorlarının bakım ve kontrollerinin yapılması

(gaz ölçümleri,fan motor tamir ve bakımları, elektrik panel tamir ve kontrolleri)

c-Vakum pompaları bakım ve kontrolleri

(kaprin değişim,palet değişim ,yağ değişim,yağ filitre değişim, hava filitresi değişimi,elektrik aksam tamir ve kontrolleri)

d-Cihaz temizlik ve genel kontrollerin yapılması.

Erkan CETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.

Hakan Kortaç
Okufan Tehniyer
Okufan