

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59570  
İstem Tarihi : 10.03.2017 00:00:00  
Açıklama : 4.Kat Çocuk Metabolizma Laboratuvarında TANDEM MS odasında bulunan klimanın yetersiz ve verimsiz olmasından dolayı laboratuvarında bulunan cihazlar doğru sonuç vermemektedir. Bu yüzden kanallı tip klimanın değişmesi gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 10.03.2017  
Sayfa : 1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-038314	SPLIT KLİMA (KANALLI TİP 50000 BTU)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 30880

KANALLI TİP KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi 50.000 Btu/h olmalıdır.
2. Isıtma Kapasitesi: 54.000 Btu/h olmalıdır.
3. Enerji Sınıfı : A olmalıdır.
4. EER (soğutma): 3,27 olmalıdır.
5. COP (ısıtma): 3,62 olmalıdır.
6. Soğutucu Akışkan : R410A gazı kullanılmalıdır.
7. Soğutma Sarfiyatı : 4.28 kW
8. Isıtma Sarfiyatı : 4.42 kW
9. Ses Seviyesi Min. (İç Ünite) : 40/35/30 db A) olmalıdır.
10. Ses Seviyesi (Dış Ünite) : 49 db (A) olmalıdır.
11. Güç Beslemesi : 220V,50Hz, 1 ph veya 380 V olabilir.
12. Bakır Boru Çapları (Sıvı-Gaz) : 9,52/15,88 (mm)
13. İç Dış Ünite Arası Max. Borulama Mesafesi : 30 m veya üzerinde verimli çalışabilir olmalıdır.
14. Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı: ? 15 C ile + 43 C olmalıdır.
15. Tandem ms odasında mevcut bulunan kanallı tip klimanın demontaj işlemleri yüklenici firmaya aittir.
16. Sökülen klima klima atölyesine teslim edilecektir.
17. Yeni takılacak olan kanallı tip klimanın montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
18. Demontaj ve montaj işlemleri sırasında mahalde oluşacak harfiyat , kırım döküm işleri, mahal temizliği yüklenici firmaya aittir.
19. Montajı yapılan kanallı tip klimanın elektrik beslemesi hastanemiz teknik personellerinin gösterildiği yerden yüklenici firma tarafından çekilecektir.
20. Yüklenici firma kanallı tip klimaya en az 2 yıl garanti verecek ve bunu belgeleyecektir.
21. İşi yüklenecek olan firma ,montaj ve demontaj yapılacak mahali görüp ona göre fiyat verecektir.
22. İşi yüklenecek olan firma laboratuvar sorumlu kişisi ile görüşüp montaj ve demontaj için randevu alması gerekmektedir.

Yüklenici  
İmza

Yüklenici  
İmza  
NİL SOYLER  
Teknisyen Yardımcısı