

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59526
İstem Tarihi : 09.03.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Çocuk Norolojisi bölümünde kullanılması için gerekmektedir

Döküm Tarihi : 09.03.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-034011	SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40934

SPLIT KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 10.918 Btu/h olacaktır.
2. Isıtma Kapasitesi(btu/h): 12.283 Btu/h olacaktır.
3. Enerji Sınıfı : A olacaktır.
4. Soğutucu Akışkan : R410A olacaktır.
5. Net Boyutlar (İç Ünite) : 262x769x210 olacaktır.
6. Net Boyutlar (Dış Ünite) : 540x645x275 olacaktır.
7. Ses Seviyesi Min. (İç Ünite) : 23 db (A) olacaktır.
8. Ses Seviyesi (Dış Ünite) : 49 db (A) olacaktır.
9. Net Ağırlık (İç Ünite) : 7.2 kg olacaktır.
10. Net Ağırlık (Dış Ünite) : 27 kg olacaktır.
11. Güç Beslemesi : 220V,50Hz, 1 ph olacaktır.
12. Bakır Boru Çapları (Sıvı-Gaz) : 1/4-3/8 inch olacaktır.
13. Dış Hava Çalışma Aralığı : ? 15 C ile + 46 C Arasında olacaktır.
14. En az 2 yıl garanti süresi olacaktır.
15. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
16. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir

Kıymet ÖLMEZ
Yasemin ALIHOVA
[Signature]

[Signature]
İsmail SÖYLER
Teknisyen Yardımcısı