

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59656 Döküm Tarihi : 14.03.2017
İstem Tarihi : 14.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz E Blok 10. Kat ve 11. Kat yemekhasında bulunan mutfak için gereklidir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7531	İZOLASYON YAPIM İŞİ	210.00	M2

Şartname Kodu : 40849

İZOLASYON YAPIM İŞİ ŞARTNAMESİ

- 1-Mevcut zemindeki bozuk olan yüzeylerde gerekli tamir işleri yapılacak.Su kesici ile uygulama yapılacak yüzey,kuru,kir,yağ,pas vs.maddelerden iyice temizlenecek.Zemin kuru hale geldikten sonra uygulamaya geçilecek.Uygulamadan önce idareden bir yetkili gördükten sonra başlanacak.
- 2-Tamir yapılan yüzeye aynı ürünle bir kat astar uygulaması yapılacak.
- 3-Su kesici ile çatlak,birleşim yerleri köşe ve kenarlar,birinci kat uygulamadan sonra (120gr/cm elyaf)ile desteklenecek.
- 4-Elyaf üzerine en az iki ,kat rulo ile uygulama yapılacak.
- 5-Ürün uluslar arası standartlara (ISO 9001,EN,ASTM)uygun olacak.
- 6-Ürün Akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı tek kompenatlı ,kullanıma hazır elastik,her türlü zemine kolayca uygulanabilen ,su yalıtım ürünü olacak.
- 7-Astar uygulamasından, en az 4 saat sonra ,elyafı beraber 3 kat uygulama yapılacak.Uygulama 1,5-2,0 mm ıslak filim kalınlığı oluşturacak,şekilde rulo,fırça veya mala yardımı ile uygulama yapılacak.
- 8-Su kesici %600 elastik olacak.
- 9-Düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini koruyacak,özellikte olacak.
- 10-Donma,çözünme döngüsüne dayanıklı olacak.Kesinlikle solvent içermeyecek.
- 11-Çekme mukavemeti 24 saat sonra 23 C de 24.5kgf/cm2 ;72 saat sonra 55kgf/cm2 olmalı.
- 12-Su kesici ürünler 20 kğ?lık bidonlarda olacak,renk idarenin onay vermiş olduğu renk uygulanacak.
- 13-Su kesici ürünü UV ışınlarına ve asitlere dayanıklı olacak.
- 14-Su kesici Antisitatik olacak.
- 15-Su kesici yapışma mukavemeti,12kgf/cm2 olacak.
- 16-Su kesici parlama sıcaklığı,en az 38C olacak.


İdris GENÇ
Başteknisyen Yardımcısı

İsmail SÖYLE
Başteknisyen Yardımcısı