

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59766 Döküm Tarihi : 21.03.2017
İstem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz D Blok 15.kat yenidoğan servisi klima santrali için kullanılmak üzere f9 filtre gerekmektedir.

Bölüm Kodu : AYNS
Bölüm Adı : TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065783	TORBA FİLTRE 4 CEP 287X592X635 F-9	5.00	ADET

Şartname Kodu : 41077

287 x 592 x 635 E9 (EU 9) TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 287 x 592 x 635 Ebatında eu (f) 9 klasında 4 cepli sentetik olacaktır.
2. Plastik veya metal kasa olacaktır.
3. Dikiş alanları kapalı olacak.
4. Bu ölçülerde ve klâstaki filtreye ait eurovent sertifikası olacak.
5. 5 Filtreler naylon torbalara konulacak ağızları kapatılacak veya şilinglenecek nem alması engellenecek.

Yunus ALPRAKAS.


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı