

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59989
İstem Tarihi : 06.04.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Enerji Merkezinde bulunan kompanzasyon panosunda kullanılmak üzere gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 07.04.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067373	REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	1.00	ADET
Şartname Kodu : 41218			

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 fazlı kullanıma uygun olacaktır.
2. Mevcut sisteme uygun olacaktır.
3. RG3-15CLS kodunda olmalıdır.
4. Firma teklif vermeden önce takılacağı yeri görmelidir.
5. Cihaz monte edilerek çalışır durumda teslim edilecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Ali UÇAR
Elektronik Tekniker