

17/270

İstem No : 59959 Döküm Tarihi : 04.04.2017
İstem Tarihi : 04.04.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı ilaç saklanan soğuk oda deposunun ekovatı arızalanmıştır.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063962	EKO VAT.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41193

EKO VAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- TAG4546Z seri numaralı tekumsen marka 1 adet ekovat arızalanmıştır.
- 2- 380 volt olacaktır.
- 3- 404a gazlı olacaktır.
- 4- Yüklenici firma değiştireceği parçaya en az 2 yıl garanti verecektir.
- 5- Montaj ve Demontaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

Muhammed Yerdar
