

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60042

Döküm Tarihi : 10.04.2017

İstem Tarihi : 10.04.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanede kullanılan manyetik kapı otomatığı içindeki metal kapılarda kullanmak için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064433	KAPI KİLİDİ OTOMATIĞI.	10.00	ADET

Şartname Kodu : 41277

MANYETİK KAPI OTOMATIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12 volt DC ile çalışabilmelidir.
2. En az 1000 adet personel hafızası olmalıdır.
3. Çelik kasalı olmalıdır.
4. RFID okuyucusu kasa içinde olmalıdır.
5. Kart okuma mesafesi 0-5 cm arasında olmalıdır.
6. İç ve dış ortam kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ön arka kart okuyucusu ile birlikte verilmelidir.
8. Metal kapılara monte etmeye uygun olmalıdır.
9. Numune Teknik Servis Elektrik Atölyesine gösterilmeden fiyat verilmeyecektir.

Erkan ÖZTİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Ali UÇAR
Elektrikçi