

17/1275

İstem No : 60017
İstem Tarihi : 07.04.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dahiliye Yoğun Bakım güç kaynağının sıcaktan bozulmaması için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 10.04.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-034393	SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 9.000 BTU)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41263

SPLIT KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi: 8.530 Btu/h \pm % 15
2. Isıtma Kapasitesi(btu/h): 9.550 Btu/h \pm % 15
3. Enerji Sınıfı : A
4. Soğutucu Akışkan : R410A
5. Net Boyutlar (İç Ünite) : 262x769x210
6. Net Boyutlar (Dış Ünite) : 540x645x275
7. Ses Seviyesi Min. (İç Ünite) : 23 db (A) \pm % 20
8. Ses Seviyesi (Dış Ünite) : 47 db (A) \pm % 20
9. Net Ağırlık (İç Ünite) : 6.9 kg
10. Net Ağırlık (Dış Ünite) : 25 kg
11. Güç Beslemesi : 220V,50Hz,
12. Bakır Boru Çapları (Sıvı-Gaz) : 1/4-3/8 inch
13. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
14. Montaj sırasında iç ve dış ünitelerin konulacak yerleri hastanenin teknik servis tarafından belirlenecek .
15. Cihaz garantisi 3 yıl firma garantili olacak.
16. Cihazın arıza durumunda yüklenici firmaya haber verilmesi ardından en geç 4 saat içerisinde müdahale için gelecektir. Aksi halde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre cezai işlem başlatılır.

Yunus Fırat

İsmail SÖYLER
Teknisyen Yardımcısı