

İstem No : 60116

Döküm Tarihi : 14.04.2017

İstem Tarihi : 13.04.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Acil Servis doktor odasında havalandırma ve cam olmadığı için aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olmaktadır. odanın iklimlendirilmesi için gereklidir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-034011	SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41320

12000 BTU SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici firma Erişkin acil servis doktor odasına 12.000 btu split klima takacaktır.
2. Dış ünitenin montaj yapılacak olan yeri hastanemiz teknik personelinden öğrenilecektir.
3. Klima nakliyat işlemi , Klima montajı , gaz basma işlemleri , iç ve dış üniteye elektrik hattı çekilmesi yüklenici firmaya aittir.
4. Montaj esnasında oluşacak inşaat işlerinden (boyama , harfiyat , vs vs) yüklenici firma sorumludur.
5. Yüklenici firma çalışırken çalıştığı mahali temiz bırakacaktır.
6. Klima ;
 - ? Soğutma Kapasitesi : 10.918 (3.412-11.942) BTU/h olacaktır.± %20
 - ? Isıtma Kapasitesi: 12.283 (3.070-14.671) BTU/h olacaktır.± %20
 - ? Enerji Sınıfı : A ++ olacaktır.
 - ? EER (soğutma): 3,22 olacaktır.± %5
 - ? COP (ısıtma): 3,62 olacaktır.± %5
 - ? Soğutucu Akışkan : R410A olacaktır.
 - ? Soğutma Sarfiyatı : 0.99 kW olacaktır.± %2
 - ? Isıtma Sarfiyatı : 0.99 kW olacaktır.± %20
 - ? Ses Seviyesi Min. (İç Ünite) : 23 db (A) olacaktır.± %15
 - ? Ses Seviyesi (Dış Ünite) : 49 db (A) olacaktır.± %15
 - ? Güç Beslemesi : 220V,50Hz olacaktır.
 - ? Dış Hava Çalışma Aralığı : - 15 C ile + 46 C Arasındadır.
 - ? İnverter olacaktır.
7. Yüklenici firma tarafından 3 yıl garanti verdiğini taahhüt etmelidir.
8. Klima çalışır bir şekilde teslim edilecektir.

Yours Faithfully
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İsmail SÖYLER
Bastektisyon Yardımcısı