

KUMAŞ PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anti bakteriyel olmalıdır.
2. Su geçirmez olmalıdır.
3. Polyester kumaştan imal edilmelidir.
4. Üst kısmında file olmalıdır.
5. Perde kumaşı özel olmalıdır (kan,leke ...vs) tutmamalıdır.
6. Sık sık yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
7. Verilen ölçüler yaklaşık ölçüler olup firma tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
8. Yüklenici firma perde içi deforme olmaya karşı en az 2 yıl garanti vermelidir.
9. Renk idare tarafından belirlenecektir.
10. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.

İdris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı

Prof.Dr.Bülent BOYACI
T.C. G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 86 KA-010
Dip.Tescil No : 60809

Prof.Dr. Mustafa SALLAM
T.C. G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 7E15
Dip.Tescil No : 44958

PERDEBORUSU(RAYLI)TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Raylar alüminyumprofil olmalıdır.
2. Kullanılacak her türlü malzeme 1. Sınıf olmalıdır.
3. Raylı sistem kaset tavana görsel açıdan sabit görünmelidir.
4. Raylı sistem en az 2 cm çaplı profillerle kaset tavan üzerindeki betona sabitlenmelidir.
5. Raylı sistemle tavan arasından ağırlık dayanımı arttırmak açısından en az 2 m de 1 adet bağlantı olmalıdır.
6. Raylı sistem içerisinde bulunan kornişler de metalden olmalıdır.
7. Her hasta yatağının olduğu yer birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.
8. Raylar her hasta yatağı için U düzeninde olmalıdır.
9. Verilen ölçüler yaklaşık ölçüler olup firmalar yerinde ölçü almalıdır.
10. Yüklenici firma kullanılacak malzemenin taşınması ve montajından sorumludur.
11. İşin yapımı esnasında oluşabilecek her türlü zarardan yüklenici firma sorumludur.
12. Yüklenici firma malzeme ve işçiliğe 2 yıl garanti vermelidir.
13. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir


İdris GENÇER
Başteknisyen Yardımcısı


Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.