



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23742025-01-163

Konu : 1 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu

Son Teslim Tarih & Saat : 28/01/2025 17:00:00

İlan Tarihi : 27/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 60 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

## İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-037053	SPLİT KLİMA (SALON TİPİ 42.000 BTU)	1	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

[www.ihsis.gazi.edu.tr](http://www.ihsis.gazi.edu.tr)

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29474  
İstem Tarihi : 21/01/2025  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 21/01/2025 15:34:00

Malzeme Kodu : J03-037053  
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (SALON TİPİ 42.000 BTU)

42.000 BTU SALON TİP KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 42000 BTU (-+%5) SALON TİPİ KLİMA OLACAKTIR.
2. AKIŞKAN ÖZELLİĞİ R-410A veya R-32 SOĞUTUCU GAZI OLACAKTIR.
3. SALON TİP KLİMA TRİFAZE, 380-415V/50HZ ELEKTRİK İLE ÇALIŞABİLİR YAPIDA OLMALIDIR
4. SALON TİP KLİMANIN SOĞUTMA KAPASİTESİ MİN. : 42.500 BTU/H (-+%5)
5. ISITMA KAPASİTESİ MİN. : 48.000 BTU/H OLMALIDIR. (-+%5)
6. SEZONSAL VERİMLİLİK DEĞERLERİNE GÖRE EER/COP DEĞERLERİ SIRASIYLA MİNİMUM:  
2,6/2,8 OLMALIDIR.
7. YÜKLENİCİ FİRMA İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASINDA BORU METRAJİ VE KABLOLAR, KABLO KANALI  
İÇERİNDE GÖTÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR
8. YÜKLENİCİ FİRMA KLİMA TAKILACAK BÖLÜMÜN MONTAJDAN ÖNCE YERİN GÖRÜLMESİ BORU  
METRAJİ VE GİDER HATTININ TESPİT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
9. TEKLİF VERECEK FİRMA KEŞİF YAPARAK TEKNİK SERVİS FORMU DOLDURMASI  
GEREKMEKTEDİR.
10. MEVCUT KLİMA HATTI KULLANILMAYACAK YENİ BORU HATTI ÇEKİLECEKTİR.
11. CİHAZ EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM


Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı

12. KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDALI OLACAKTIR.
13. İÇ ÜNİTE DRENAJ POMPASI OLACAKTIR.
14. YÜKLENİCİ FİRMA CİHAZIN MONTAJI SIRASINDA OLUŞACAK İNŞAAT İŞLERİ (ASMA TAVAN, DUVAR DELME VB.) FİRMAYA AİTTİR.
15. TELİF VERECEK FİRMA KLİMA KATALOGLARINI VE MODELLERİNİ BELİRTECEKTİR.
16. YÜKLENİCİ FİRMA MAHALDE BULUNAN MEVCUT KLİMANIN DEMONTAJINI YAPARAK TEKNİK SERVİSE TESLİM EDECEKTİR.
17. CİHAZIN AÇIKTA KALAN GAZ VE ELEKTRİK TESİSATI KANAL İÇİNE ALINACAKTIR.
18. CİHAZIN ENERJİ ALAN YERİ HASTANEMİZ ELEKTRİK ATÖLYESİ EKİPLERİNCE GÖSTERİLEN YERE ENERJİ KABLOSU VE HAT ÇEKİMİ YAPILACAKTIR, UYGUN AMPERDE SİGORTA TAKILACAKTIR. BU İŞLEMLER FİRMAYA AİTTİR.
19. CİHAZ MONTAJ YERİ GÖRÜLEREK, FİYAT TEKLİFİ SUNULACAKTIR.
20. YÜKLENİCİ FİRMA CİHAZLARIN MONTAJI SIRASINDA KULLANILACAK MALZEMELER FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
21. CİHAZ ÇALIŞIR OLARAK BÖLÜME TESLİM EDİLECEKTİR.
22. YÜKLENİCİ FİRMA İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞMA KURALLARINA UYMASI GEREKMEKTEDİR.
23. YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SIRASINDA PERSONELLERİ KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANMASI ZORUNLUDUR. AKSİ TAKDİRDE YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMASI DURDURULACAKTIR.
24. OLUŞABİLECEK ZARARLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

**HAZIRLAYANLAR**

Alt. Osman TAŞ  


**ONAYLAYAN**

  
İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi