



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2374025-01-165

Konu : 1 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu

Son Teslim Tarih & Saat : 29/01/2025 17:00:00

İlan Tarihi : 27/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 60 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031710	SPLİT KLİMA (DUVAR TİP 24.000 BTU)	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29451
İstem Tarihi : 20/01/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 20/01/2025 14:07:00

Malzeme Kodu : J03-031710
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 24.000 BTU)

RADYOLOJİ SKOPİ ÜNİTESİ 24.000 BTU KLİMA ŞARTNAMESİ

1. Soğutma Kapasitesi:24000 btu (\pm %5)
2. Isıtma Kapasitesi: 24000 Btu (\pm %5)
3. Soğutucu Akışkan : R410A veya R-32
4. Güç Beslemesi :220V
5. COP değeri 3.63
6. EER değeri:3.33
7. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek Tespit Tutanağı Bırakmak Gerekmemektedir.
8. Bölümde bulunan klima sökölüp teknik servise teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma montaj ve demontaj yapacaktır.
10. İç ve dış üniteler arası bakır boru ve drenaj hattı, elektrik hattı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
11. Borular Gider ve Kablolar Kablo Kanalı İçerisine alınacaktır.
12. Açıkta Kalan Kablolar kablo Kanalı İçerisinden Gececektir.
13. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
14. Yüklenici firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metraji ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.
15. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
16. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir.
17. Cihaz en az 2 yıl servis garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi