



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23T/9025-01-175

Konu : 3 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : İleri Depolar / Teknik Servis Şişçi

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/01/2025 17:00:00

İlan Tarihi : 29/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proforma tutarının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Sahn Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliş biçim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemenin, dâirenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C: İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Makodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J06-0689001	VAKUM POMPASI KİTİ (VAKUM POMPASINI İÇİN).	3	ADET
2	J06-0646339	KOMPRESÖR BAKIM KİTİ	3	ADET
3	J06-067386	KİMYASAL KURUTUCU BAKIM SETİ.	2	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :


www.ihis.gazi.edu.tr

Şartname Eklisi Dosyada Sunulmaktadır.

2025 YILI OKSİJEN SANTRALİ GENEL BAKIM İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ

- | | |
|--|--------|
| 1-VAKUM POMPASI (GHS VSD) (B) BAKIM KİTİ | 3.ADET |
| 2-KOMPRESÖR (A)BAKIM KİTİ (AQ55 VSD) | 3.ADET |
| 3- KİMYASAL KURUTUCU (A)BAKIM KİTİ (MED145+) | 2.ADET |


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

23. 01. 2025.

Hakan KÖMBE
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Gazanesi
Medikal Teknikisyen

ATLASCOPPO KİMYASAL KURUTUCU KİT (A) BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KİT ATLASCOPPO MED 145+ KİMYASAL KURUTUCULARA UYGUN VE ORJİNAL OLACAKTIR.

2-KİT 3 AYRI KURUTUCU' YA TAKILACAK OLUP 3 TAKIM SET OLACAKTIR.

3-KİT NUMUNESİ FİYAT VERİLMEDEN MEDİKAL GAZ TEKNİSYENİNE GÖSTERİLECEK ONAY ALINDIKTAN SONRA TEKLİF VERİLECEKTİR.

4-NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5-KİT İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

KİMYASAL KURUTUCU MED 145+ (A.BAKIM) 2000H - 4000H			
	KODU	MİKTAR	BİRİM
İÇERİK			
SİLENCER	1617 6164 04	2	ADET
KİT QDT145+	2901 1976 22	2	ADET
KİT FİLTRE SİZE	2901 1976 29	2	ADET


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı


Hakan KÖMPE
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Medikal Gaz Üst. Sorumlusu

ATLASCOPPO VAKUM POMPASI KİT (B) BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-KİT ATLASCOPPO VAKUM POMPALARINA UYGUN VE ORJİNAL OLACAKTIR.
- 2-KİT 3 AYRI VAKUM POMPASINA TAKILACAK OLUP 3 TAKIM SET OLACAKTIR.
- 3-KİT NUMUNESİ FİYAT VERİLMEYEN MEDİKAL GAZ TEKNİSYENİNE GÖSTERİLECEK ONAY ALINDIKTAN SONRA TEKLİF VERİLECEKTİR.
- 4-NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 5-KİT İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

MALZEME ADI	KODU	TALEP EDİLEN MİKTAR	BİRİMİ	
VAKUM POMPASI (B.BAKIM) 8000 SAAT	GHS730VSD+			
1- ATLAS COPPO GHS VSD+AİRR İNLET FİLTİR ELEMENT	1630390408	3	ADET	
2- ATLAS COPPO GHS VSD+ GAS BALLAST	1622065800	3	ADET	
3- ATLAS COPPO GHS VSD+ OİL FİLTİR	1630390257	3	ADET	
4- ATLAS COPPO GHS VSD+OİL SEPARATÖR ELEMENT	1630390494	3	ADET	
5- ATLAS COPPO GHS VSD MOBİL RARUS 427 (100) 20 LT	20+20+20=60lt	3	ADET	
6- ATLAS COPPO GHS VSD+ THERMOSTAT KİT	3001400012	3	ADET	
7- ATLAS COPPO GHS VSD+ ENCLOSURE VENT.KİT	3001400011	3	ADET	


İsmail SÖYLER
Asteknisyen Yardımcısı

Hakan KOMBE
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Medikal Gaz Teknisyeni


ATLASCOPPO KOMPRESÖR KİT (A)BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KİT ATLASCOPPO AQ 55 VSD KOMPRESÖRLERE UYGUN VE ORJİNAL OLACAKTIR.

2-KİT 3 AYRI KOMPRESÖRE TAKILACAK OLUP 3 TAKIM SET OLACAKTIR.

3-KİT NUMUNESİ FİYAT VERİLMEYEN MEDİKAL GAZ TEKNİSYENİNE GÖSTERİLECEK ONAY ALINDIKTAN SONRA TEKLİF VERİLECEKTİR.

4-NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5-KİT İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.

KOMPRESÖR AQ55VSD (A.BAKIM) 2000H - 4000H API807479 - API807480 - API807482			
KİT NO: 2901 1186 00 PREVENTIVE MAINTENANCE			
	KODU	MİKTAR	BİRİM
İÇERİK			
AIR / WATER FILTER KIT 1	2901 1193 00	3	ADET
SEDIMENT/CARBON FILTER RO KIT 1	2901 1194 00	3	ADET
KIT (=1622187500)INSERT 1	2903 1021 00	3	ADET
O-RING 30.2X3 1	0663 2100 85	3	ADET


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

Hakan KÖMÜR
T.C. Gazi Üniversitesi
Cerrahi Hastahanesi
Medikal Gaz Teknisyeni
