



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26113
İstem Tarihi : 11/04/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/04/2024 10:23:00

Malzeme Kodu : J03-031710
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİP 24.000 BTU)

24.000 BTU SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Soğutma Kapasitesi:24000 btu (\pm %5)
- Isıtma Kapasitesi: 26000 Btu (\pm %5)
- Soğutucu Akışkan: R410A veya R-32
- Güç Beslemesi: 220V
- COP değeri 3.63
- EER değeri:3.33
- Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek Tespit Tutanağı Bırakmak Gerekmemektedir.
- Yüklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanın demontajını yaparak teknik servise teslim edecektir..
- İç ve dış üniteler arası bakır boru ve drenaj hattı, elektrik hattı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akdoğan

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Bakım Teknikisyen Yardımcısı

11. Yüklenci firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metraji ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.

12. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenci firmaya aittir.

13. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenci firma tarafından çekilecektir.

14. En az 4 yıl distribütör garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yosh Akçöz

ONAYLAYAN

Ismail SÖYLER
Araştırma Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi