



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26294
İstem Tarihi : 30/04/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 30/04/2024 10:08:00

Malzeme Kodu : J06-065459
Malzeme Adı : ÜÇ YOLLU VANA MOTORU.

3 YOLLU VANA VE MOTORU

- Model: GJL 250
- SERİ NO:5329065035
- PN 16
- DN 65
- TEKLİF VERECEK FİRMA VANALARI YERİNDE GÖRECEKTİR.
- VANA MODELİNE VE OTOMASYON SİSTEMİNE UYGUN VANA MOTORU TAKILACAKTIR.
- YÜKLENİCİ FİRMA VANALARI TEKNİK SERVİS EŞLİĞİNDE ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDECEKTİR.
- YÜKLENİCİ FİRMA VANA MONTAJI VE VANA MOTORU MONTAJI SIRASINDA KENDİ EKİPMANLARINI KULLANACAKTIR.
- VANA MONTAJI SIRASINDA VANA CONTALARI DEĞİŞİMİ YAPACAKTIR.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akgöz

ONAYLAYAN

Ismail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı.